

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO - TERMOLI

## SISTEMA DI PENALI PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI SCARICO

Tab. C	Fattore correttivo di tolleranza
Frequenza dell'infrazione	a
Fino a 4 volte	0,5
da 5 a 9 volte	0,8
da 10 a 14 volte	1,3
maggiore di 14 volte	1,5

Tab. C 1 - Raggruppamento parametri	
Gruppo A	Gruppo B
Zinco	Parametri restanti
SOV Aromatici	
Cloruri	
Solfati	

Tab. D	Numero di recidive
Frequenza dell'infrazione	b
Fino a 4 volte	1
da 5 a 9 volte	2
da 10 a 14 volte	3
maggiore di 14 volte	5

Tab. E	Modalità di campionamento
Modalità di campionamento	d
Campione istantaneo	1
Campione medio composito	1,2
Campione tariffario	5